

4.1.2 Periodisk kontroll – forebyggende vedlikehold OUS.

Anleggsdel	Intervall	Hjemlet hvor?
Hovedfordelinger	36 mnd.	El. tilsynsloven, FEL, NEK 400
Underfordelinger	36 mnd.	El. tilsynsloven, FEL, NEK 400
Jordfeilovervåking	1 uke	El. tilsynsloven, FEL, NEK 400
Jordfeilbrytertest	12 mnd.	El. tilsynsloven, FEL, NEK 400
Katodeanlegg	12 mnd.	El. tilsynsloven, FEL, NEK 400
Gruppe 2 rom	12 mnd.	El. tilsynsloven, FEL, NEK 400:710.62
Omkoblingsutstyr	6 mnd.	
Utjevningsforbindelser	36 mnd.	
Gruppe 1 rom	36 mnd.	El. tilsynsloven, FEL, NEK 400:710.62
Gruppe 0 og andre rom: Kun tyngre rom (Laber, kjøkken osv.)	36 mnd.	El. tilsynsloven, FEL, NEK 400:710.62
UPS	1 mnd. 12 mnd.	El. tilsynsloven, FEL, NEK 400:710.62
Nødstrømsanlegg (Aggregatene med last mot lastbank eller byggene.)	1 mnd. 6 mnd.	El. tilsynsloven, FEL, NEK 400:710.62
Dieseltankene	60 mnd.	FOR 2004-06-01 § 1-6 (Forurensingsforskriften)
Heis-servicekontroll	2 - 8 ganger pr. 12 mnd.	TEK 10 § 16-1. Veiledning TEK 10 § 16-1 tabell
Utelys	12 mnd.	El. tilsynsloven, FEL, NEK 400
Lynvernanlegg	48 mnd.	El. tilsynsloven, FEL, NEK 400, NEK-EN-62305
Tilfluktsrom	3 mnd. 12 mnd.	Sivilbeskyttelsesloven og Forskrift om tilfluktsrom § 34 (1976 / 1995)
Adgangskontroll / Alarm / ITV/ Porttelefon	12 mnd.	Plan og bygningsloven, EKOM- forskriften, NEK 700. Personopplysningsloven
Brannvarsling	12 mnd.	Plan og bygningsloven, NS-3960, Fobtott
Nøddlys	12 mnd.	Plan og bygningsloven, TEK 10, NS-3960, NS-1838, Fobtott, NEK EN 50172
Rørpost	6 mnd.	Leverandørens anbefalinger

Anleggsdel	Intervall	Hjemlet hvor?
Sykesignalanlegg	36 mnd.	Leverandørens anbefalinger?
IKT- rom og infrastruktur	12 mnd.	EKOM- forskriften, NEK 700, 50173, 50174
Dørautomatikk og porter	12 mnd.	Plan og bygningsloven, TEK 10, NS16005
Ladestasjon for elbil	1 mnd. 12 mnd.	El. tilsynsloven, FEL, NEK 400
Varmevifter inngangsparti	12 mnd.	Leverandørens anbefalinger

Synkarion:

Alt lagres i Oslo universitetssykehuset sitt internkontroll-system «Synkarion» på elektro-området i form av sjekklister, kontrollobjekter osv. Vedlegg som termografering og bilder lagres som vedlegg til de aktuelle avvikene.

Det er gjennomført en risikovurdering for alle anlegg, med fokus på intervall for den periodiske kontrollen.